

1

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Тасеевскому и Дзержинскому районам

663770 Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево,

ул. Пролетарская № 29 тел. 2-18-80, 2-11-70, pc65gpa@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Тасеевский район, с. Тасеево

(место составления акта)

« 11 » июня 20 21 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контро-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 6

По адресу/адресам: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево,
ул. Дзержинского, 40

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о прове-
дении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

предпринимателя от 11.05.2021 № 6, подписанного главным государственным
инспектором Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору
Самохваловым В.А.

была проведена плановая выездная проверка объекта защиты:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

детский сад № 1 «Светлячок»

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 17 мая 2021 г. с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., 19
мая 2021 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 21 мая 2021 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

Общее время проверки: 3 рабочих дня, 6 часов 00 минут. (заполняется в случае проведения проверок
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея-
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дня/6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

11.05.2021 заведующий МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок»
Фандо Наталья Николаевна путем вручения ей копии распоряжения от 11.05.2021 №

6



(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору Самохвалов Вячеслав Александрович; государственный инспектор Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору Вишняков Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» Фандо Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения требований или требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Отсутствует информация о учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует).	п. 60 Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложением N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок»
2.	Отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения складского назначения.	п. 12 Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помеще-	МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок»

	ний с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	
--	--------------------------------------------------------------------------------	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
2	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

нарушения отражены в таблице настоящего акта

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.06.2021 № 6/1/1-2 в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Тасеевского
и Дзержинского районов по пожарному надзору

Самохвалов Вячеслав Александрович

Государственный инспектор Тасеевского
и Дзержинского районов по пожарному надзору
Вишняков Сергей Викторович



(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
заведующий МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» Фандо Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » июня 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проведившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ в (391)227-09-19